


建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】079

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(79)期周报		
咨 询 单 位 意 见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m²，其中地上建筑面积13795.46m²，地下体育用房4204.54m²，场地架空1664.88m²，地下停车及设备房4132.46m²。</p> <p>本期2025年10月20日至2025年10月26日，水电工补负一层厕所水管槽，电焊工二层焊铝板转换层、支架切割，杂工地下室清理地面杂物，木工安装羽毛球馆玻镁板，油漆工刮负一楼、楼梯局部腻子灰、打磨天花墙面，电焊工焊负一层羽毛球馆暗门，下吊顶材料，夹层办公室局部吊顶施工。一层办公室品顶木基层及龙骨安装，一层及夹层局部电路改造及穿线，篮球馆脚手架搭设。</p> <p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。</p> <p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。</p> <p>三、本周工作内容：</p> <p>(一) 资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：</p> <p>1、本周参加施工单位安全周检查；</p> <p>2、拍摄现场施工图片 7.0张；</p> <p>3、参加监理例会。</p> <p>(二) 沟通交流情况：</p> <p>1、本周精装修合同内暂估价材料询价；</p> <p>2、本周检查卫生间墙面JS防水；</p> <p>(三) 存在问题及建议</p> <p>1、建议消防喷淋管道和消火栓管道油漆混乱，需按规范区分；</p> <p>2、建议幕墙骨架焊接点打磨，加刷油漆。</p> <div><p>武汉华隆工程造价咨询有限公司</p><p>项目负责人（签字）：官平</p><p>日期：2025 年10月27日</p></div>		

## 第(79)期周报附图


一、东面石材干挂



二、配电间桥架安装



三、羽毛球馆墙面玻镁板安装



四、消防管件安装



五、石材幕墙角码节点



六、室内柱面龙骨

