

## 建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】051

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(51)期周报		
咨 询 单 位 意 见	<p>一、项目概况</p> <p>体育馆项目位于东门北侧,地下1层,地上2层,夹层1层,建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m<sup>2</sup>,其中地上建筑面积13795.46m<sup>2</sup>,地下体育用房4204.54m<sup>2</sup>,场地架空1664.88m<sup>2</sup>,地下停车及设备房4132.46m<sup>2</sup>。</p> <p>本期2025年4月7日至2025年4月13日,拆除主体盘扣式内架、模板及归堆退场;一层和屋面墙体加气砼砌块砌筑;一层二次结构钢筋制作绑扎、支模板、浇捣二构砼;大型履带吊SANY(SCC5500A)移位检测基坑位移情况;消防管道安装。</p> <p>二、跟审人员配备</p> <p>公司主管领导:朱超文,13871107369;项目负责人:官平,15907199225;项目主审人:秦祖娟13971592378;现场跟审人:胡建华,1333992065。</p> <p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次,现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守,确保随叫随到,服务至上。</p> <p>三、本周工作内容:</p> <p>(一)资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接,收集到了如下资料:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>本周参加施工单位安全周检查;</li><li>拍摄现场施工图片6.0张;</li><li>参加监理例会。</li></ol> <p>(二)沟通交流情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>本周无特别沟通交流情况;</li></ol> <p>(三)存在问题及建议</p> <ol style="list-style-type: none"><li>建议施工单位钢构支撑架搭设高度精准;</li><li>注意做好基坑周边应变的检查;</li><li>注意加气块砌筑墙体拉结筋通长布置。</li></ol>		

武汉华隆工程造价咨询有限公司

项目负责人(签字):官平

日期:2025年4月14日

## 第(51)期周报附图

一、屋面砌体砌筑完成



二、一层室内脚手架拆除完成



三、跃层内架拆除



四、大型履带吊SANY (SCC5500A) 移动检查基坑应变



五、盘扣、模板归堆退场



六、地下室吊装支撑部位加固

