

# 建设工程施工过程跟踪审核周报

编号: 武华【2024】082

工程名称	武汉学院二期体育馆项目	建设单位	武汉学院
施工单位	武汉建工	监理单位	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
咨询内容	第(82)期周报		
咨询单位意见	<p><b>一、项目概况</b></p> <p>体育馆项目位于东门北侧，地下1层，地上2层，夹层1层，建筑总高度22.2米。体育馆规划总建筑面积23797.34m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积13795.46m<sup>2</sup>，地下体育用房4204.54m<sup>2</sup>，场地架空1664.88m<sup>2</sup>，地下停车及设备房4132.46m<sup>2</sup>。</p> <p>本期2025年11月10日至2025年11月16日。木工一层篮球场墙面基层，一层及夹层天花龙骨，墙面封板喷淋定位，一层及夹层电工线管及穿线，夹层墙面刮腻子，一层及夹层场地卫生清理，负一层吸音板天花吊筋施工，二楼观众大厅天花及墙面铝板钢结构基层，负一层舞蹈馆天花涂料喷涂，做保护，负一层卫生清理，南边地下室外墙干挂石材，东面外墙干挂石材，北边外墙面石材干挂，电梯安装，暖通管道安装。</p> <p><b>二、跟审人员配备</b></p> <p>公司主管领导：朱超文，13871107369；项目负责人：官平，15907199225；项目主审人：秦祖娟13971592378；现场跟审人：胡建华，1333992065。</p>		
	<p>项目负责人及项目主审人每周去项目至少一次，现场跟审人每天驻守项目。现场每天都有人值守，确保随叫随到，服务至上。</p>		
	<p><b>三、本周工作内容：</b></p> <p>(一) 资料收集情况</p> <p>本周通过与施工、监理单位对接，收集到了如下资料：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、本周参加施工单位安全周检查；</li><li>2、拍摄现场施工图片 6.0张；</li><li>3、参加监理例会。</li></ul>		
	<p>(二) 沟通交流情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、本周进行吸音板检查；</li><li>2、本周核对喷头位置；</li></ul>		
	<p>(三) 存在问题及建议</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、建议二层屋面天沟做满水试验；</li><li>2、建议定期检查电动吊篮的安全性能。</li></ul>		




第(82)期周报附图

一、东面石材干挂



二、楼梯间不锈钢栏杆安装



三、看一下天花龙骨安装



四、一层及夹层天花龙骨



五、吸音板检查



六、南边干挂石材

